



# 产品认证证书

证书编号：CQC2010010308421253

申请人名称及地址

美尔森电气系统（浙江）有限公司  
浙江省湖州市长兴技术开发区陈王路 1228 号 2 号厂房

制造商名称及地址

美尔森电气系统（浙江）有限公司  
浙江省湖州市长兴技术开发区陈王路 1228 号 2 号厂房

生产企业名称及地址

美尔森电气系统（浙江）有限公司(V055926)  
浙江省湖州市长兴技术开发区陈王路 1228 号 2 号厂房

产品名称和系列、规格、型号

低压熔断器（刀型触头熔断器）

熔断体型号:NH1; 熔断体的额定电压:500V/690V;熔断体的额定电  
流:80A,100A,125A,160A,200A,250A(500V);80A,100A,125A,160A(690V);额定分断能力:100kA(500V),50kA(690V);分断范  
围和使用类别:gG; 熔断体支持件型号:NH1 熔断体支持件的额定电压:690V;熔断体支持件的额定电流:250A;  
极数:1P;峰值耐受电流:100kA

产品标准和技术要求

GB/T 13539.2-2015

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 10 月 31 日 有效期至：2024 年 09 月 25 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020 年 04 月 24 日

主任：陆梅



## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0410360

